

Система бесперебойного питания
МИ3024.

Руководство по эксплуатации.

Версия 1.01

Сибконтракт

2019

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Оглавление

Введение.	3
1. Назначение и функции системы.....	3
2. Технические характеристики.	4
3. Сборка и установка.....	5
4. Описание.....	8
5. Функции.....	15
6. Параметры.....	16
7. Комплектность.....	32
8. Транспортирование и хранение.....	32
9. Гарантийные обязательства.....	33
10. Свидетельство о приемке.....	33
11. Лист изменений.....	34

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Введение.

Руководство предназначено для специалистов осуществляющих монтаж, обслуживание и эксплуатацию системы бесперебойного питания.

1. Назначение и функции системы.

- 1.1. Система бесперебойного питания МИ3024 (далее - СБП) предназначена для эксплуатации в автономных и резервных системах электроснабжения (сетях переменного тока 220-230В частотой 50Гц) совместно с внешней аккумуляторной батареей (далее - АБ).
- 1.2. При подключении СБП к сети или генератору, СБП транслирует электроэнергию этих источников на нагрузку. При этом СБП осуществляет заряд аккумуляторной батареи. При отключении сети или генератора СБП переходит в режим инвертора и питает нагрузку от АБ.
- 1.3. СБП позволяет настраивать критерии перехода на питание от АБ по уровням напряжения (пороги по высокому и низкому), отклонению частоты.
- 1.4. Мощность зарядного устройства может автоматически подстраиваться под мощность источника (сеть или генератор).
- 1.5. Пульт управления ПУ2 (опция) обеспечивает полное конфигурирование системы и позволяет осуществлять мониторинг всех необходимых параметров работы.
- 1.6. СБП включает в себя следующие функциональные блоки:
 - батарейный синусоидальный инвертор;
 - зарядное устройство;
 - встроенную систему коммутации;
 - интеллектуальную систему управления.
- 1.7. СБП может применяться совместно с аккумуляторными батареями с различной химической основой.
- 1.8. СБП имеет все необходимые защиты по току, напряжению, температуре, а также имеет защиту от неверной полярности подключения АБ.



ВНИМАНИЕ! Ввод в эксплуатацию требует специального опыта и может производиться только квалифицированным персоналом, ознакомленным с правилами подключения соответствующего оборудования.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

2. Технические характеристики.

Таблица 1. Технические характеристики

Общие характеристики	
Номинальное входное/выходное переменное напряжение	220...230 В
Номинальное напряжение АБ	24 В
Диапазон напряжений АБ	20...30 В
Потребление от АБ при выключенном питании	1 мА
Потребление от АБ в режиме ожидания	1,25 Вт
Потребление от АБ холостого хода инвертора	20 Вт
Потребление в режиме энергосбережения (спящий)	4 Вт
Степень защиты корпуса	IP21
Размеры ДхШхВ	405x425x180 мм
Вес	
Температура эксплуатации	от -25°C до +35°C
Температура хранения	от -40°C до +40°C
Характеристики инвертора	
Отклонение выходного напряжения инвертора (при переходных процессах)	±10%
КНИ выходного напряжения при номинальной линейной (активной) нагрузке	<2 %
Номинальная нормированная полная мощность (долговременная при 25°C)	3,3 кВА
Максимальная мощность, 5с	> 3,5 кВА
Предельный выходной ток, 1с	> 30 А (вплоть до КЗ)
КПД инвертора	92 %
Характеристики переключения	
Время переключения СЕТЬ-АБ	< 20 мс
Время переключения АБ-СЕТЬ	< 15 мс
Максимальный ток реле	30 А
Максимальный долговременный входной ток	15 А
Характеристики режима заряда АБ	
Максимальный ток заряда	60 А
Настраиваемые стадии заряда	пост. ток – пост. напряжение – буфер - выравнивание
Интерфейс связи	
Интерфейс и протокол связи	RS485, Modbus RTU (ведомый)

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Доступные скорости интерфейса связи	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Напряжение изоляции портов	1000В
Дополнительные входы и выходы	
Выходы	два выхода типа «сухой» контакт, NC-NO, 220VAC, 2А, изоляция 1500В
Входы	два оптоизолированных входа, 9-30В, изоляция 1500В

3. Сборка и установка.

3.1. Распаковка.

- 3.1.1. Если после транспортировки или хранения при отрицательной температуре оборудование занесено в отапливаемое помещение, то перед включением необходимо выдержать его в данном помещении не менее 12 часов.
- 3.1.2. При вскрытии упаковки убедитесь, что оборудование не повреждено, комплектность не нарушена.
- 3.1.3. СБП имеет вес более 20кг. Для переноски на боковых поверхностях предусмотрены ручки.

3.2. Место установки.

- 3.2.1. Место для установки должно быть защищено от воды и пыли.
- 3.2.2. При установке должны быть обеспечены зазоры от вентиляционных отверстий до окружающих стен не менее 100мм

3.3. Варианты установки

- 3.3.1. Установка может быть как вертикальной настенной так и горизонтальной полочной.
- 3.3.2. Настенная установка.
 - 3.3.2.1. Необходимо чтобы стена имела достаточную прочность.
 - 3.3.2.2. Вначале на стену крепиться настенный кронштейн из комплекта.
 - 3.3.2.3. К корпусу СБП привинчиваются держатели настенного крепления и упор.
 - 3.3.2.4. СБП навешивается на кронштейн и дополнительно закрепляется упором.
- 3.3.3. Горизонтальная установка.
 - 3.3.3.1. Габариты корпуса предусматривают установку в стандартную 19” стойку, либо просто установку на полочный стеллаж.
 - 3.3.3.2. Для установки в 19” стойку к корпусу привинчиваются уголки из комплекта.

3.4. Схема подключения.

- 3.4.1. На рисунке Рис.1 представлена схема подключения с внутренней структурой МИ3024.
- 3.4.2. Обозначения на схеме:
 - реле TX – проходное реле;
 - реле N – реле нейтрали;
 - реле INV – реле инвертора;

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- реле GND – реле заземления.




Рис.1. Схема соединений СБП.

- 3.4.3. На входе переменного тока СБП рекомендуется установить защитный автоматический выключатель (одно или двухполюсный) с номинальным током 16А.
- 3.4.4. Сечение проводов подключения переменного тока СБП не менее 1,5мм².



ВНИМАНИЕ! Перед подключением к сети переменного тока убедитесь что она обесточена! Соблюдайте фазировку подключения!

3.5. Порядок подключения.

- 3.5.1. Снимите защитную панель для доступа к клеммам устройства.
- 3.5.2. Выключатель «ПИТАНИЕ» на корпусе устройства должен быть в положении «ВЫКЛ.».
- 3.5.3. Вначале подключается цепь заземления здания (РЕ проводник), это может быть осуществлено как через клеммники входа или выхода переменного тока, так и через отдельный болт заземления расположенный под защитной панелью.
- 3.5.4. Затем подключаются цепи входа и выхода переменного тока. При этом важно не перепутать правильно подключить фазный нейтральный проводники входной сети. Перед подключением к сети или генератору необходимо убедиться, что цепи обесточены.
- 3.5.5. Подключение АБ производится проводами сечением не менее указанных в таблице ниже.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Таблица 2. Сечение проводов АБ.

Мощность подключаемой нагрузки	Длина провода АБ в одну сторону типа ПУГВ, КГХЛ, и т.п.	
	1м	2м
3кВт	35 мм ²	70 мм ²



ВНИМАНИЕ! Подключение к АБ производить в следующем порядке: сначала провода подключаются к клеммам подключения АБ на СБП, соблюдая цветовую маркировку проводов. Затем концы проводов подключаются к АБ.



ОСТОРОЖНО! При подключении к АБ возможно возникновение искр из-за заряда конденсаторов. Чтобы избежать искр рекомендуется осуществить предзаряд конденсаторов через NTC термистор.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

4. Описание.

4.1. Внешний вид СБП.




Рис.2. Вид сверху.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**




Рис.3. Вид спереди (с кронштейнами под 19" стойку).




Рис.4. Вид сзади (с кронштейнами под 19" стойку).

- 4.2. Включение/выключение и настройка базовых параметров работы СБП возможна без подключения дополнительных устройств типа пульта управления или ПК.
- 4.3. Расширенная настройка функций СБП и мониторинг состояния, производится с помощью пульта управления ПУ2, а также дополнительного ПО для ПК. Управление и настройка происходит через запись значений в соответствующие регистры по протоколу Modbus RTU.



ВНИМАНИЕ! При подключении к дискретным входам необходимо учитывать какие входы/выходы имеют гальваническую изоляцию, а какие нет.

- 4.4. Расположение органов управления на передней панели представлено на рисунке Рис.5.

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.




Рис.5. Внешний вид передней панели.

4.5. На передней панели расположены следующие органы управления (слева-направо):

- выключатель «Питание», данный выключатель обесточивает систему управления СБП, потребление от АБ минимально;
- автоматический размыкатель, срабатывает при длительном превышении входного тока 15А или КЗ;
- кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ», включение выключение СБП осуществляется длинным (2с) нажатием данной кнопки;
- светодиодные индикаторы «Вход~», «Выход~», «АБ», «Питание», «Связь».

4.6. Индикаторы.

4.6.1. Индикатор «Вход~»:

- при наличии входного напряжения в заданных рамках горит зеленым;
- при выходе параметров входного напряжения из заданных рамок мигает красным;
- при отсутствии входного напряжения постоянно горит красным.

4.6.2. Индикатор «Выход~»:

- при трансляции входной сети горит зеленым;
- при работе инвертора мигает зеленым;
- при отсутствии выходного напряжения постоянно горит красным.

4.6.3. Индикатор «АБ»:

- норма горит зеленым;
- при выходе параметров АБ из заданных рамок горит красным.

4.6.4. Индикатор «Питание»:

- при замкнутом выключателе «Питание» мигает зеленым раз в секунду.

4.6.5. Индикатор «Связь»:

- при приеме корректного пакета по интерфейсу RS485 мигает зеленым.

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.




Рис.6. Внешний вид задней панели.

4.7. На задней панели (под крышкой) расположены следующие разъемы и органы управления:

- разъемы входа и выхода переменного тока;
- разъемы дискретных входов и выходов;
- разъемы датчика температуры и датчика напряжения АБ;
- регулятор тока заряда;
- переключатель настроек;
- разъемы интерфейса RS485;
- клеммы подключения АБ;
- болт заземления.

4.8. У переключателя настроек положение «включено» – движок вверх. Если переключатель выключен, то соответствующая настройка определяется внутренними настройками ИБП задаваемыми через пульт управления. Функции переключателей (слева-направо):

Таблица 3. Переключатель настроек.

Номер переключателя SA3	Функция	Регистр настроек
1	«Тип АБ» (см. таблицу ниже)	Battery_Type
2		
3	«Выключение зуммера»	Buzzer_Mode
4	«Спящий режим»	Control_Mode
5	«Сквозная нейтраль»	Control_Mode
6	«Реле заземления разрешено»	Control_Mode

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Номер переключателя SA3	«Тип АБ» («Battery_Type», строка 26)			
	0 (Пользовательский)	1 (Классика)	2 (GEL)	3 (AGM)
1	0	0	I	I
2	0	I	0	I

4.8.1. Переключателями «Тип АБ» можно выбрать преднастроенные параметры заряда для разных типов АБ.

4.8.1.1. «Пользовательский» - настройки заряда АБ заданные в СБП посредством пульта управления. В таблице приведены заводские настройки данного режима, они могут быть изменены с помощью пульта управления.

4.8.1.2. «Классика» - настройки для свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом.

4.8.1.3. «GEL» - настройки для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов со сгущенным в виде геля электролитом.

4.8.1.4. «AGM» - настройки для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с электролитом абсорбированным в стекловолоконистые маты.

Таблица 4. Преднастройки заряда АБ.

Параметр	«Тип АБ» («Battery_Type», строка 26)			
	0 (Пользовательский по умолчанию)	1 (Классика)	2 (GEL)	3 (AGM)
Напряжение стадии буфер	26,6 В	26,7 В	27,25 В	27 В
Напряжение стадии постоянное напряжение (абсорбция)	28 В	28,4 В	28,8 В	28 В
Длительность стадии абсорбции	2 ч	4 ч	4 ч	4 ч
Напряжение стадии выравнивания	29,8 В	28,4 В	28 В	28 В
Длительность стадии выравнивания	1 ч	5 ч	5 ч	5 ч
Период между стадиями выравнивания	30 д	10 д	10 д	10 д
Температурная компенсация	24 мВ/°С	36 мВ/°С	40 мВ/°С	40 мВ/°С
Нижний порог отключения без нагрузки	21 В	22,8 В	21,6 В	21,6 В
Нижний порог отключения при полной нагрузке	20 В	21 В	21 В	21 В
Напряжение восстановления	23 В	23,5 В	22,5 В	22,5 В
Время установки аварии по низкому напряжению АБ	5 с	5 с	5 с	5 с
Напряжение инкремента при каждом отключении по низкому напряжению АБ	0,05 В	0,05 В	0,05 В	0,05 В
Порог активации предупреждения заряда по низкой температуре АБ	0 °С	-10 °С	-10 °С	-10 °С
Порог сброса аварии заряда по низкой температуре АБ	5 °С	-5 °С	-5 °С	-5 °С
Порог активации предупреждения разряда по низкой температуре	-30 °С	-20 °С	-20 °С	-20 °С
Порог сброса аварии разряда по низкой температуре АБ	-25 °С	-15 °С	-15 °С	-15 °С

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Порог активации предупреждения по высокой температуре АБ	50 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Порог сброса аварии по высокой температуре АБ	45 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Время установления аварии по температуре АБ	10 с	10 с	10 с	10 с
Напряжение начала нового цикла заряда	24,4 В	22,4 В	22,4 В	22,4 В
Время в течении которого напряжение АБ должно быть ниже порога начала нового цикла	30 с	30 с	30 с	30 с

- 4.8.2. «Зуммер» - во включенном положении переключателя – зуммер отключен.
- 4.8.3. «Спящий режим» - во включенном положении переключателя спящий режим включен.
- 4.8.4. «Сквозная нейтраль» - во включенном положении переключателя, реле нейтрали не размыкается в режиме работы от АБ.
- 4.8.5. «Реле заземл. разреш.» - во включенном положении переключателя реле заземления включено.
- 4.9. Регулировка тока заряда.
- 4.9.1. При выкрученном регуляторе до предела по часовой стрелке – активируются внутренние настройки уровней тока заряда. В остальных положениях регулятора внутренние настройки тока заряда игнорируются и определяются положением регулятора.
- 4.9.2. Уровни токов при ручной настройке приведены в таблице. Положение регулятора определяет коэффициент k от 0 до 100%, $I_{\max}$ – максимальный ток заряда СБП.

Таблица 5. Настройка тока заряда АБ.

Параметр зависящий от регулятора	Уровень тока заряда АБ
Ток заряда	$I_{\text{заряда}} = k * I_{\max}$
Заряд малым током	$0,15 * I_{\text{заряда}}$
Ток окончания стадии абсорбции	$0,1 * I_{\text{заряда}}$
Ток стадии выравнивания	$0,3 * I_{\text{заряда}}$
Ток окончания стадии выравнивания	$0,1 * I_{\text{заряда}}$

- 4.10. Разъемы датчика температуры и датчика напряжения АБ.
- 4.10.1. Для более корректной эксплуатации АБ возможно подключение внешнего датчика температуры и подключение проводов измерения напряжения на клеммах самой АБ.
- 4.10.2. Если датчик температуры не подключен, то считается, что температура АБ равна 20°C.
- 4.10.3. Если провода измерения напряжения АБ не подключены, то напряжение АБ измеряется на входе ИБП. При этом не учитывается падение напряжения на силовых проводах подключения к АБ.
- 4.10.4. Данные входы гальванически связаны с цепью питания АБ.
- 4.11. Разъемы интерфейса RS485.

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.11.1. Два разъема типа RJ-12 (RJ11, RJ25) 6P4C. Одноименные цепи обоих разъемов запараллелены. Для подключения могут использоваться кабели как с 4-мя, так и с 6-ю проводниками.

4.11.2. Цепи питания интерфейса гальванически изолированы от остальных цепей СБП. Максимальный ток нагрузки по цепи +12V может быть 0,15А.

6P6C —<

Конт	Цепь
1	—
2	+12V
3	RS485 B
4	RS485 A
5	Общий
6	Общий

Рис.7 . Положение цепей в разъеме RJ12.

4.12. Дискретные выходы.

4.12.1. Дискретный выход представляет собой контакты реле. Характеристики контактов реле 250В 2А.




Рис.8. Схема дискретного выхода.

4.13. Дискретные входы.

4.13.1. Напряжение входного сигнала может быть в диапазоне 9-30В.

4.13.2. Цепи GND и +12V гальванически связаны с внутренними цепями СБП. GND – с минусом АБ.

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.




Рис.9. Схема дискретного входа.

4.14. Клеммы подключения АБ.

4.14.1. Клеммы подключения под болт М8.

4.14.2. СБП имеет защиту от неверной полярности подключения АБ.

4.14.3. СБП имеет плавкую вставку типоразмера ANL для защиты от короткого замыкания. Номинальный ток плавкой вставки 300А.

4.15. Клеммники подключения входной сети 220В.

4.15.1. Клеммники допускают подсоединение проводов сечением до 5 кв.мм.

4.15.2. СБП имеет защиту от импульсных перенапряжений (варисторы).

4.15.3. СБП имеет встроенный автоматический выключатель для защиты от КЗ по входу 220В.

5. Функции.

5.1. Диапазон работы от сети. Возможна гибкая настройка перехода питания нагрузки от сети к питанию от АБ.

5.1.1. Нижний порог по напряжению сети.

5.1.2. Верхний порог по напряжению сети.

5.1.3. Допустимый диапазон частоты сетевого напряжения.

5.1.4. Время перехода между режимами.

5.2. Режимы коммутации.

5.2.1. Сквозная нейтраль.

5.2.1.1. При активации настройки реле нейтрали остается замкнутым как в режиме работы от сети, так и в режиме работы от АБ.

5.2.1.2. Позволяет подключать фазозависимое оборудование и оборудование не допускающее наличия напряжения между заземлением и нейтралью (РЕ и N).

5.2.2. Реле заземления (зануление выходной нейтрали).

5.2.2.1. При активации настройки в режиме работы от АБ и неактивированной сквозной нейтрали выходная нейтраль (N) будет подключена к заземлению системы (корпусу).

5.2.3. Изолированная нейтраль – в режиме работы от АБ обе цепи выходного напряжения L и N изолированы от заземления.

5.2.4. Проходное реле.

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 5.2.4.1. При переходе в режим работы от сети, электроэнергия на нагрузку подается напрямую от сети через проходное реле – обеспечивается максимально возможный КПД при работе от сети.
- 5.3. Разрешение заряда и инвертора.
 - 5.3.1. Возможна как внутренняя настройка режимов работы, так и управление данными разрешениями через внешние управляющие входы.
 - 5.3.2. Внешнее управление позволяет легко организовать совместную работу с системами управления аккумуляторными батареями.
- 5.4. Режим энергосбережения (спящий режим).
 - 5.4.1. Уровень перехода в режим энергосбережения настраивается пользователем.
- 5.5. Ограничение входного тока.
 - 5.5.1. Позволяет организовать наиболее оптимальную работу с источниками ограниченной мощности такими как бензогенераторы.
 - 5.5.2. Возможна настройка допустимого входного тока.
 - 5.5.3. Автоматическая подстройка тока заряда при активированном ограничении входного тока.
- 5.6. Заряд АБ.
 - 5.6.1. Четырехстадийное зарядное устройство с возможностью запрета стадий и их индивидуальной настройки.
 - 5.6.2. Настройка напряжения начала нового цикла заряда.
- 5.7. Защиты и авторестарт.
 - 5.7.1. Настройка кол-ва перезапусков после отключения по аварийной ситуации.
 - 5.7.2. Автоматическая подстройка уровня напряжения перезапуска после отключения по низкому напряжению АБ – инкрементирование уровня перезапуска – позволяет исключить процесс длительного включения-выключения инвертора из-за эффекта релаксации разряженной АБ.
- 5.8. Выходное напряжение инвертора.
 - 5.8.1. Доступна настройка уровня и частоты выходного напряжения в широком диапазоне.
- 5.9. Плавный пуск.
 - 5.9.1. Разрешение и настройка длительности плавного пуска.
 - 5.9.2. Позволяет избежать броска тока при запуске двигателей и нелинейной нагрузки с большими емкостями.
 - 5.9.3. Плавный пуск нагрузки инвертором даже при наличии сетевого напряжения.
- 5.10. Все настройки доступны с эргономичного пульта управления.

6. Параметры.

- 6.1. Описание протокола.
 - 6.1.1. Параметры СБП доступны для чтения/записи через интерфейс RS485 по протоколу ModBus RTU командами 0x03 и 0x10. Настройка и мониторинг параметров возможна как с помощью поставляемого в комплекте ПО «Монитор

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

СБП АБ», так и с помощью стандартных Modbus клиентов. Описание работы с ПО «Монитор СБП АБ» описана в его руководстве.

6.1.2. Протокол поддерживает обработку следующих стандартных ошибок Modbus: MB_ILLEGAL_FUNCTION, MB_ILLEGAL_DATA_ADDRESS, MB_ILLEGAL_DATA_VALUES.

6.1.3. Встроенное программное обеспечение МК имеет возможность удаленного обновления. В протоколе загрузчика используются дополнительные команды 0x20, 0x21, 0x30, 0x31. Дополнительная команда 0x30 предназначена для сброса микроконтроллера и перехода его в режим загрузчика встроенного ПО. Подробно процедура обновления встроенного ПО МК описана в руководстве на ПО «Монитор СБП АБ».

6.2. Присутствие в данном документе в описании регистров и битов метки «ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО» означает, что в текущей версии программного обеспечения данные регистры или биты не задействованы.

6.3. Идентификационная таблица устройства.

Таблица 6. Идентификационная таблица.

№	Наименование	Адрес регистра		Формат	Коэфф. преобразования	Описание
		hex	dec			
1	<i>Device_Type</i>	0x0000	0	UI_16	-	Тип устройства (всегда 3)
2	<i>Device_Number</i>	0x0001	1	UI_16	-	Номер однотипного устройства в сети
3	<i>Firmware_Version</i>	0x0002	2	UI_16	-	Версия ПО
4	<i>Firmware_BuildNumber</i>	0x0003	3	UI_32	-	Версия компиляции
5	<i>Serial_Number</i>	0x0005	5	UI_32	-	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
6	<i>Status</i>	0x0007	7	I_16	-	Состояние СБП
7	<i>RTC_Value</i>	0x0008	8	UI_32	1 с	Значение часов реального времени
8	<i>Command</i>	0x000A	10	UI_16	-	Код команды (только запись)
9	<i>Command_Value</i>	0x000B	11	UI_32	-	Параметр команды (только запись)

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Таблица 7. Коды команд.

№	Команда	Command Код команды	Command_Value Параметр команды
1	SAVE_TO_ROM_SETTINGS Сохранение настроек в энергонезависимую память	1	—
2	SAVE_TO_ROM_RS485_SETTINGS Сохранение настроек связи в энергонезависимую память	2	—
3	TIME_SET Установка времени/даты	3	RTC_Value
4	ON Включение	11	—
5	OFF Выключение	12	—
6	NEW_CYCLE Принудительное начало нового цикла заряда	13	—

6.4. Таблица регистров состояния Modbus. Таблица доступна для чтения. Для записи доступны только две переменные Command и Command_Value.

Таблица 8. Регистры состояния.

№	Наименование	Адрес регистра		Формат	Кэфф. преобразования	Описание
		hex	dec			
1	Input_AC_Voltage	0x0700	1792	UI_16	0,01В	Входное напряжение сети
2	Input_AC_Current	0x0701	1793	I_16	0,01А	Входной ток
3	Input_AC_Frequency	0x0702	1794	UI_16	0,01Гц	Частота входного напряжения
4	Input_AC_Power_Apparent	0x0703	1795	UI_16	1В*А	Входная полная мощность
5	Inverter_AC_Voltage	0x0704	1796	UI_16	0,01В	Напряжение инвертора
6	Inverter_AC_Current	0x0705	1797	I_16	0,01А	Ток инвертора
7	Inverter_AC_Frequency	0x0706	1798	UI_16	0,01Гц	Частота напряжения инвертора
8	Inverter_AC_Power_Apparent	0x0707	1799	UI_16	1В*А	Выходная полная мощность инвертора

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

9	<i>Output_AC_Voltage</i>	0x0708	1800	UI_16	0,01В	Выходное напряжение сети
10	<i>Output_AC_Current</i>	0x0709	1801	I_16	0,01А	Выходной ток
11	<i>Output_AC_Frequency</i>	0x070A	1802	UI_16	0,01Гц	Частота выходного напряжения
12	<i>Output_AC_Power_Apparent</i>	0x070B	1803	UI_16	1В*А	Выходная полная мощность
13	<i>Inverter_Temperature</i>	0x070C	1804	I_16	0,1°C	Температура радиатора инвертора
14	<i>Battery_Temperature</i>	0x070D	1805	I_16	0,1°C	Температура АБ
15	<i>Battery_Voltage</i>	0x070E	1806	UI_16	0,01В	Напряжение АБ
16	<i>Battery_Current</i>	0x07F	1807	I_16	0,01А	Ток АБ
17	<i>Output_Load_Percent</i>	0x0710	1808	UI_16	1%	Уровень мощности нагрузки в % от номинальной
18	<i>Charge_State</i>	0x0711	1809	UI_16		Состояние заряда
19	<i>Operating_State</i>	0x0712	1810	UI_16		Состояние СБП
20	<i>Safety_Status1</i>	0x0713	1811	UI_16		Флаги событий
21	<i>Safety_Status2</i>	0x0714	1812	UI_16		Флаги событий
22	<i>Relay_Status</i>	0x0715	1813	UI_16		Состояние реле
23	<i>Charging_Current</i>	0x0716	1814	UI_16	0,01А	Заданный ток заряда
24	<i>Charging_Voltage</i>	0x0717	1815	UI_16	0,01В	Заданное напряжение заряда
25	<i>Inverter_State</i>	0x0718	1816	UI_16		Состояние в режиме инвертора
26	<i>Multi_State</i>	0x0719	1817	UI_16		ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

6.4.1. *Input_AC_Voltage, Inverter_AC_Voltage, Output_AC_Voltage* – среднеквадратичные значения напряжений.

6.4.2. *Input_AC_Current, Inverter_AC_Current, Output_AC_Current* – среднеквадратичные значения токов.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

- 6.4.3. *Input_AC_Frequency, Inverter_AC_Frequency, Output_AC_Frequency* – частоты значения токов.
- 6.4.4. *Input_AC_Power_Apparent, Inverter_AC_Power_Apparent, Output_AC_Power_Apparent* – полные мощности (реактивные плюс активные).
- 6.4.5. *Battery_Temperature* – температура АБ с внешнего датчика температуры АБ. При неподключенном датчике температуры принимается равной 20°C.
- 6.4.6. *Battery_Voltage* – напряжение АБ, при отсутствии внешнего датчика напряжения, измеряется внутри СБП и не в данном варианте не учитывает падения напряжения на проводах АБ.
- 6.4.7. *Battery_Current* – ток АБ, точность измерения $\pm 5\%$.
- 6.4.8. *Charging_Current, Charging_Voltage*. Заданные значения тока и напряжения заряда. В зависимости от стадии заряда в эти регистры подставляются значения из регистров настроек: *Floating_Voltage, Absorption_Voltage, Equalization_Voltage, Charging_Current_Reduced, Charge_Current*.
- 6.4.9. Регистр состояния заряда *Charge_State*.

Таблица 9. Биты регистра *Charge_State*.

Регистр <i>Charge_State</i>		
Значение регистра (десятичное)	Наименование бита	Описание
0	<i>DISABLE</i>	Заряд выключен
1	<i>BULK</i>	Постоянный ток
2	<i>ABSORPTION</i>	Постоянное напряжение (абсорбция)
3	<i>EQUALIZATION</i>	Выравнивающий заряд
4	<i>FLOAT</i>	Буфер
5	<i>SLAVE</i>	Ведомый режим (ток и напряжения заряда задаются ведущим устройством) ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

6.4.10. Регистр состояния СБП *Operating_State*.

Таблица 10. Биты регистра *Operating_State*.

Регистр <i>Operating_State</i>		
Значение регистра (десятичное)	Наименование бита	Описание
0	<i>DISABLE</i>	СБП выключен
1	<i>BYPASS</i>	Трансляция сети
2	<i>INVERTER</i>	Работа от батареи

6.4.11. Биты регистров событий *Safety1_Status*, *Safety2_Status*. При возникновении события сначала происходит отсчет времени установления, после выдерживания времени срабатывания, выставляется соответствующий бит в регистре *Safety_Status*.

Таблица 11. Биты регистра *Safety1_Status*.

Регистр <i>Safety1_Status</i>		
№ бита	Наименование	Описание
1	<i>SAFETY_STATUS1_ACIN_OV</i> (AC in Overvoltage)	"Повышенное входное напряжение". Устанавливается при превышении напряжения на входе переменного напряжения выше <i>Input_AC_OV_Threshold</i> в течение времени <i>Input_AC_Threshold_Time</i> . Сбрасывается при снижении напряжения ниже <i>Input_AC_OV_Recovery</i> .
2	<i>SAFETY_STATUS1_ACIN_UV</i> (AC in Undervoltage)	"Пониженное входное напряжение". Устанавливается при снижении напряжения на входе переменного напряжения ниже <i>Input_AC_UV_Threshold</i> в течение времени <i>Input_AC_Threshold_Time</i> . Сбрасывается при повышении напряжения выше <i>Input_AC_UV_Recovery</i> .

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

3	<i>SAFETY_STATUS1_ACIN_FREQ_LOW</i> (AC in frequency low)	"Частота на входе ниже допустимой". Устанавливается при определении частоты на входе переменного напряжения ниже <i>Input_AC_Frequency_Low</i> в течение времени <i>Input_AC_Frequency_Time</i> . Сбрасывается при повышении частоты выше <i>Input_AC_Frequency_Low</i> в течение времени <i>Input_AC_Frequency_Time</i> .
4	<i>SAFETY_STATUS1_ACIN_FREQ_HIGH</i> (AC in frequency high)	"Частота на входе выше допустимой". Устанавливается при определении частоты на входе переменного напряжения выше <i>Input_AC_Frequency_Hi</i> в течение времени <i>Input_AC_Frequency_Time</i> . Сбрасывается при понижении частоты ниже <i>Input_AC_Frequency_Hi</i> в течение времени <i>Input_AC_Frequency_Time</i> .
5	<i>SAFETY_STATUS1_ACIN_LOSS</i> (AC in loss)	"Пропажка входного напряжения". Устанавливается при снижении напряжения на входе переменного напряжения ниже 70В в течение 5мс.
6	<i>SAFETY_STATUS1_ACIN_ABS_OV</i> (AC in absolute overvoltage)	"Входное напряжение выше допустимого для прибора". Устанавливается при превышении напряжения на входе переменного напряжения выше 285В. Сбрасывается при снижении напряжения ниже 270В.
7	<i>SAFETY_STATUS1_ACOUT_SHORT</i> (AC out short circuit)	"КЗ на выходе инвертора". Устанавливается при превышении выходного тока более 30А. В течение 0..2с инвертор отключается.
8	<i>SAFETY_STATUS1_ACOUT_SHORT_ATTEMPTS_ENDED</i> (AC out short circuit attempts ended)	"Исчерпаны попытки включения при КЗ на выходе инвертора". Устанавливается если превышено кол-во авторестартов после выключения по по превышению выходного тока <i>Inverter_Short_Attempts_Number</i> .
9	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_BAD</i>	"Неисправная АБ". ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
10	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_BAD_CONNECTION</i>	"Большое падение на проводах АБ". ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

11	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_UV</i> (Battery UnderVoltage)	"Напряжение на АБ ниже допустимого". Устанавливается при снижении напряжения на входе АБ ниже <i>Battery_UV_Threshold_wo_Load</i> или <i>Battery_UV_Threshold_at_Full_Load</i> , в течение времени <i>Battery_UV_Time</i> . Сбрасывается при повышении напряжения выше <i>Battery_UV_Recovery</i> .
12	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_OV</i> (Battery OverVoltage)	"Напряжение на АБ выше допустимого". Устанавливается при повышении напряжения на входе АБ выше <i>Battery_OV_Threshold</i> , в течение времени <i>Battery_OV_Time</i> . Сбрасывается при снижении напряжения ниже <i>Battery_OV_Recovery</i> .
13	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_UTC</i> (UnderTemperature Charge)	"Низкая температура АБ для заряда". Устанавливается если температура АБ ниже <i>Battery_UTC_Threshold</i> в течении времени <i>Battery_UT_OT_Time</i> . Сбрасывается если температура АБ превышает <i>Battery_UTC_Recovery</i> .
14	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_UTD</i> (UnderTemperature Discharge)	"Низкая температура АБ для разряда". Устанавливается если температура АБ ниже <i>Battery_UTD_Threshold</i> в течении времени <i>Battery_UT_OT_Time</i> . Сбрасывается если температура АБ превышает <i>Battery_UTD_Recovery</i> .
15	<i>SAFETY_STATUS1_BATTERY_OT</i> (Battery OverTemperature)	"Перегрев АБ". Устанавливается при превышении температуры АБ выше <i>Battery_OT_Threshold</i> в течении времени <i>Battery_UT_OT_Time</i> . Сбрасывается при снижении температуры ниже <i>Battery_OT_Recovery</i> .
16	<i>SAFETY_STATUS1_INVERTER_OT</i> (Inverter OverTemperature)	"Перегрев инвертора". Устанавливается при превышении температуры инвертора.

Таблица 12. Биты регистра ***Safety2_Status***.

Регистр <i>Safety2_Status</i>		
№ бита	Наименование	Описание

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

1	<i>SAFETY_STATUS2_TRANSFORMER_OT</i> (Transformer OverTemperature)	"Перегрев трансформатора". Устанавливается при превышении температуры трансформатора.
2	<i>SAFETY_STATUS2_FAN_FAILURE</i>	"Отказ вентилятора". ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
3	<i>SAFETY_STATUS2_ACIN_CURRENT_LIMIT</i>	"Превышен входной ток". ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
4	<i>SAFETY_STATUS2_INVERTER_INHIBITED</i>	"Запрет работы инвертора". Устанавливается при активном входе <i>IN2</i> .
5	<i>SAFETY_STATUS2_STANDBY</i>	"Флаг режима энергосбережения". Устанавливается если разрешен режим энергосбережения (<i>STANDBY_ALLOWED</i> = 1) при нагрузке на выходе (<i>Output_Load_Percent</i>) менее уровня <i>Standby_Level</i> . Сбрасывается если нагрузка больше <i>Standby_Level</i> .
6	<i>SAFETY_STATUS2_MAXLOAD</i>	"Превышена мощность нагрузки". Устанавливается при превышении нагрузки на выходе более 3500 В*А в течении 5с. Сброс при снижении нагрузки на выходе менее 3400 В*А в течении 5с.
7	<i>SAFETY_STATUS2_CHARGE_CURRENT_REDUCED</i>	"Заряд пониженным током". ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
8	<i>SAFETY_STATUS2_ACOUT_LOSS</i>	"Пропажа выходного напряжения". Устанавливается при снижении напряжения на выходе переменного напряжения ниже <i>Input_AC_UV_Threshold</i> . Сбрасывается при повышении напряжения выше <i>Input_AC_UV_Recovery</i> .

6.4.12. Биты регистра состояния реле, входов, выходов и внешнего питания

Таблица 13. Биты регистра *Relay_Status*.

Регистр <i>Relay_Status</i>		
№ бита	Наименование	Описание
1	<i>TRANSFER</i>	1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ
2	<i>NEUTRAL</i>	1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ
3	<i>GROUND</i>	1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ
4	<i>INVERTER</i>	1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ
5	<i>OUT1</i>	1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

6	<i>OUT2</i>	1 - вкл, 0 - выкл
7	<i>IN1</i>	1 - вкл, 0 - выкл
8	<i>IN2</i>	1 - вкл, 0 - выкл
9	<i>POWER_RC</i>	1 - вкл, 0 - выкл
10	<i>POWER_SYNC</i>	1 - вкл, 0 - выкл

6.4.13. Регистр состояния в режиме инвертора ***Inverter_State***.

Таблица 14. Биты регистра ***Inverter_State***.

Регистр <i>Inverter_State</i>		
Значение регистра (десятичное)	Наименование бита	Описание
0	<i>DISABLE</i>	Инвертор выключен
1	<i>STANDBY</i>	Спящий режим
2	<i>SHUTDOWN</i>	Отключение по аварии
3	<i>STANDALONE</i>	Автономный инвертор

6.5. Таблица регистров настроек связи Modbus. Данная таблица хранится в энергонезависимой памяти СБП. Свободный доступ для чтения.

Таблица 15. Регистры настроек связи.

№	Наименование	Адрес регистра		Формат	Коэфф. преобразования	Описание
		hex	dec			
1	<i>RS485_Address</i>	0x2000	8192	UI_16	-	Адрес внешнего порта RS485-Modbus
2	<i>RS485_Baudrate</i>	0x2001	8193	UI_16	-	Скорость внешнего порта RS485: “0” – 9600; “1” – 19200; “2” – 38400; “3” – 57600; “4” – 115200. “5” – 230400.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

3	<i>RS485_Format</i>	0x2002	8194	UI_16	-	Младший байт – формат бита паритета: “0” – Parity = none; “1” – Parity = even; “2” – Parity = odd. Старший байт – количество стоповых битов: “0” – Stopbit = 1; “1” – Stopbit = 2; “2” – Stopbit = 1,5.
---	----------------------------	--------	------	-------	---	--

6.6. Таблица регистров настроек Modbus. Данная таблица хранится в энергонезависимой памяти СБП.

Таблица 16. Регистры настроек СБП.

№	Наименование	Адрес регистра		Формат	Коэфф. преобразования	Описание
		Hex	dec			
1	<i>Control_Mode</i>	0x3600	13824	UI_16		Настройки ИБП
2	<i>Autorestart_Mode</i>	0x3601	13825	UI_16		Настройки перезапуска ИБП
3	<i>Safety_Status1_Shutdown</i>	0x3602	13826	UI_16		Регистр выбора аварий для выключения ИБП (биты соответствуют Safety_Status)
4	<i>Safety_Status2_Shutdown</i>	0x3603	13827	UI_16		Регистр выбора аварий для выключения ИБП (биты соответствуют Safety_Status)
5	<i>Safety_Status1_Log</i>	0x3604	13828	UI_16		Регистр выбора аварий для записи в журнал событий (биты соответствуют Safety_Status)
6	<i>Safety_Status2_Log</i>	0x3605	13829	UI_16		Регистр выбора аварий для записи в журнал событий (биты соответствуют Safety_Status)
7	<i>Multi_Mode</i>	0x3606	13830	UI_16		Настройки параллельной работы ИБП

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

8	<i>Inverter_Voltage</i>	0x3607	13831	UI_16	0,01 В	Напряжение на выходе инвертора
9	<i>Inverter_Frequency</i>	0x3608	13832	UI_16	0,01 Гц	Частота напряжения на выходе инвертора
10	<i>Inverter_Short_Attempts_Number</i>	0x3609	13833	UI_16		Кол-во перезапусков по КЗ на выходе
11	<i>Standby_Level</i>	0x360A	13834	UI_16	1%	Мощность нагрузки для перехода в спящий режим
12	<i>Standby_Period</i>	0x360B	13835	UI_16	1 с	Время между перезапусками
13	<i>Softstart_Duration</i>	0x360C	13836	UI_16	1мс	Продолжительность мягкого старта, если 0, то отключен
14	<i>Input_AC_Current_Limit</i>	0x360D	13837	UI_16	0,01А	Максимальный входной ток
15	<i>Input_AC_UV_Threshold</i>	0x360E	13838	UI_16	0,01В	Нижний порог входного напряжения для перехода на АБ
16	<i>Input_AC_UV_Recovery</i>	0x360F	13839	UI_16	0,01В	Нижний порог входного напряжения для перехода на сеть
17	<i>Input_AC_OV_Threshold</i>	0x3610	13840	UI_16	0,01В	Верхний порог входного напряжения для перехода на АБ
18	<i>Input_AC_OV_Recovery</i>	0x3611	13841	UI_16	0,01В	Верхний порог входного напряжения для перехода на сеть
19	<i>Input_AC_Threshold_Time</i>	0x3612	13842	UI_16	1мс	Время переключения на АБ
20	<i>Input_AC_Recovery_Time</i>	0x3613	13843	UI_16	1с	Время переключения на сеть (Transfer_Delay)
21	<i>Input_AC_Frequency_Low</i>	0x3614	13844	UI_16	0,01Гц	Минимальная входная частота
22	<i>Input_AC_Frequency_High</i>	0x3615	13845	UI_16	0,01Гц	Максимальная входная частота
23	<i>Input_AC_Frequency_Time</i>	0x3616	13846	UI_16	1с	Время установки аварии несоответствия входной частоты
24	<i>Charging_Current</i>	0x3617	13847	UI_16	0,01А	Ток заряда

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

25	<i>Charging_Current_Reduced</i>	0x3618	13848	UI_16	0,01A	Ток при заряде малым током
26	<i>Battery_Type</i>	0x3619	13849	UI_16	1 мА	Выбор типа батареи (активация встроенных настроек)
27	<i>Charge_Set</i>	0x361A	13850	UI_16	1 мА*ч	Настройки заряда
28	<i>Floating_Voltage</i>	0x361B	13851	UI_16	0,01В	Буферное напряжение
29	<i>Absorption_Voltage</i>	0x361C	13852	UI_16	0,01В	Напряжение абсорбции
30	<i>Absorption_Current_End</i>	0x361D	13853	UI_16	0,01А	Ток окончания стадии абсорбции (если ноль, то окончание по времени)
31	<i>Absorption_Duration</i>	0x361E	13854	UI_16	0,1ч	Длительность стадии абсорбции
32	<i>Equalization_Voltage</i>	0x361F	13855	UI_16	0,01В	Напряжение стадии выравнивания
32	<i>Equalization_Current</i>	0x3620	13856	UI_16	0,01А	Ток стадии выравнивания
33	<i>Equalization_Current_End</i>	0x3621	13857	UI_16	0,01А	Ток окончания стадии выравнивания (если ноль, то окончание по времени)
34	<i>Equalization_Duration</i>	0x3622	13858	UI_16	0,1ч	Длительность стадии выравнивания
35	<i>Equalization_Period_Days</i>	0x3623	13859	UI_16	1д	Период между стадиями выравнивания
36	<i>Battery_Temperature_Compensation</i>	0x3624	13860	I_16	мВ/°С	Температурная компенсация
37	<i>Battery_UV_Threshold_wo_Load</i>	0x3625	13861	UI_16	0,01В	Напряжение активации аварии по низкому напряжению АБ без нагрузки
38	<i>Battery_UV_Threshold_at_Full_Load</i>	0x3626	13862	UI_16	0,01В	Напряжение активации аварии по низкому напряжению АБ при полной нагрузке (если ноль или равно Battery_UV_Threshold_wo_Load, то опция выключена)
39	<i>Battery_UV_Recovery</i>	0x3627	13863	UI_16	0,01В	Напряжение сброса аварии по низкому напряжению АБ
40	<i>Battery_UV_Time</i>	0x3628	13864	UI_16	1с	Время установления аварии по низкому напряжению АБ

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

41	<i>Battery_UV_Adaptive_Increment</i>	0x3629	13865	UI_16	0,01В	Напряжение инкремента при каждом отключении по низкому напряжению АБ (если ноль, то опция выключена)
42	<i>Battery_OV_Threshold</i>	0x362A	13866	UI_16	0,01В	Напряжение активации предупреждения аварии по высокому напряжению АБ
43	<i>Battery_OV_Recovery</i>	0x362B	13867	UI_16	0,01В	Напряжение сброса аварии по высокому напряжению АБ
44	<i>Battery_OV_Time</i>	0x362C	13868	UI_16	1с	Время установления аварии по высокому напряжению АБ
45	<i>Battery_UTC_Threshold</i>	0x362D	13869	I_16	1°C	Порог активации предупреждения заряда по низкой температуре АБ
46	<i>Battery_UTC_Recovery</i>	0x362E	13870	I_16	1°C	Порог сброса аварии заряда по низкой температуре АБ
47	<i>Battery_UTD_Threshold</i>	0x362F	13871	I_16	1°C	Порог активации предупреждения разряда по низкой температуре АБ
48	<i>Battery_UTD_Recovery</i>	0x3630	13872	I_16	1°C	Порог сброса аварии разряда по низкой температуре АБ
49	<i>Battery_OT_Threshold</i>	0x3631	13873	I_16	1°C	Порог активации предупреждения по высокой температуре АБ
50	<i>Battery_OT_Recovery</i>	0x3632	13874	I_16	1°C	Порог сброса аварии по высокой температуре АБ
51	<i>Battery_UT_OT_Time</i>	0x3633	13875	UI_16	1с	Время установления аварии по температуре АБ
52	<i>New_Cycle_Threshold</i>	0x3634	13876	UI_16	0,01В	Напряжение начала нового цикла заряда
53	<i>New_Cycle_Time</i>	0x3635	13877	UI_16	1с	Время в течении которого напряжение АБ должно быть ниже New_Cycle_Threshold
54	<i>Buzzer_Mode</i>	0x3636	13878	UI_16		Режим работы зуммера

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Таблица 17. Биты регистра *Control_Mode*.

Регистр <i>Control_Mode</i>		
№ бита	Наименование бита	Описание
1	<i>CHARGER_ALLOWED</i>	0 - заряд запрещен, 1 - заряд разрешен
2	<i>INVERTER_ALLOWED</i>	0 - инвертор запрещен, 1 - инвертор разрешен
3	<i>TRANSFER_ALLOWED</i>	0 - включение проходного реле запрещено, 1 - включение проходного реле разрешено
4	<i>GROUND_ALLOWED</i>	0 - включение заземляющего реле запрещено, 1 - разрешено
5	<i>NEYTRAL_ALLOWED</i>	0 - сквозная нейтраль запрещена, 1 - разрешена
6	<i>STANDBY_ALLOWED</i>	0 - спящий режим запрещен, 1 - спящий режим разрешен
7	<i>INPUT_LIMIT_ENABLE</i>	0 - ограничение входного тока выключено, 1 - включено
8	<i>INPUT_LIMIT_TRANSFER_OPEN_ALLOWED</i>	0 - не выключать проходное реле при превышении ограничения входного тока, 1 - выключать
9	<i>BATTERY_PRIORITY_ENABLE</i>	0 - приоритет сети, 1 - приоритет АБ
10	<i>CHARGER_MASTER_ENABLE</i>	0 - ведомый режим заряда, 1 – ведущий ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Таблица 18. Биты регистра *Autorestart_Mode*.

Регистр <i>Autorestart_Mode</i>		
№ бита	Наименование бита	Описание
1	<i>MAINS_RESUME</i>	0 - перезапуск после полного разряда и восстановления сети выключен, 1 - включен
2	<i>BATTERY_UV_ENABLE</i>	0 - перезапуск после снижения напряжения на АБ выключен, 1 - включен
3	<i>BATTERY_OV_ENABLE</i>	0 - перезапуск после повышенного напряжения на АБ выключен, 1 - включен

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

4	<i>OVERLOAD_ENABLE</i>	0 - перезапуск после превышения нагрузки или КЗ выключен, 1 - включен
5	<i>OVERTEMP_ENABLE</i>	0 - перезапуск после перегрева выключен, 1 - включен

Таблица 19. Биты регистра ***Battery_Type***.

Регистр <i>Battery_Type</i>		
Значение регистра (десятичное)	Наименование бита	Описание
0	<i>USER</i>	Настройки заряда задаются вручную
1	<i>FLOODED</i>	Работа по предустановкам для свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом
2	<i>GEL</i>	Работа по предустановкам для гелевых АКБ
3	<i>AGM</i>	Работа по предустановкам для AGM АКБ

Таблица 20. Биты регистра ***Charge_Set***.

Регистр <i>Charge_Set</i>		
№ бита	Наименование бита	Описание
1	<i>ABSORPTION_ALLOWED</i>	0 - стадия абсорбции запрещена, 1 - разрешена
2	<i>FLOAT_ALLOWED</i>	0 - стадия буфера запрещена, 1 - разрешена
3	<i>EQUALIZATION_ALLOWED</i>	0 - стадия выравнивания запрещена, 1 - разрешена

Таблица 21. Биты регистра ***Buzzer_Mode***.

Регистр <i>Buzzer_Mode</i>		
Значение регистра (десятичное)	Наименование бита	Описание
0	<i>DISABLE</i>	Зуммер выключен
1	<i>ALL_SIGNALS</i>	Включены все сигналы
2	<i>JUST_EMPTY</i>	Только предупреждение полного разряда

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

7. Комплектность.

7.1. Стандартный комплект:

- модуль инвертора МИ3024 – 1шт.;
- уголок крепежный для 19” стойки – 2шт.;
- держатель настенного крепления – 2шт.;
- кронштейн настенного крепления – 1шт.;
- упор настенного крепления – 1шт.;
- датчик температуры – 1шт.;
- руководство по эксплуатации – 1шт.;
- провод подключения к минусу АБ – 1шт.;
- провод подключения к плюсу АБ – 1шт.;
- пульт управления ПУ2 (опционально) – 1шт.

7.2. Дополнительные аксессуары:

- пульт управления ПУ2;
- преобразователь интерфейса RS485-USB.

8. Транспортирование и хранение.

- 8.1. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия – изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для используемого вида транспорта.
- 8.2. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус -40°С до +50 °С при относительной влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

9. Гарантийные обязательства.

- 9.1. Изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 9.2. Гарантийный срок 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты приемки) изделия изготовителем. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.
- 9.3. Гарантийные обязательства снимаются в случаях:
- наличия механических повреждений;
 - нарушения целостности пломб;
 - монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных в руководстве по эксплуатации;
 - отсутствия данного паспорта.
- 9.4. Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации изделия.

10. Свидетельство о приемке.

Система бесперебойного питания МИ3024 № _____ годен к эксплуатации

Штамп ОТК

Подпись контролера ОТК

Дата приемки

Дата продажи:

Продавец:

Изготовитель: ООО «Сибконтакт», 630047, г. Новосибирск, ул. Магаданская, 26
тел/ф (383)363-31-21, сервисный центр: (383) 286-20-15, nsk@sibcontact.com
www.sibcontact.com

**СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ МИ3024.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

11. Лист изменений.

Версия РЭ	Дата изменения	Содержание изменений